



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

Изх. №И2 - 440/ 12.09.2019 година

ДО

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА

РАЗЯСНЕНИЯ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с направено запитване с Вх. №В2-448/09.09.2019 г. от.....за Изграждане на физкултурен салон с топла връзка към Уч. „Св. Св. Кирил и Методий“ за предоставяне на БФП по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., прилагаме слените разяснения:

Въпрос 1 – В документацията са дадени, че има следнит образци, но на сайта не са качени. Също така липсва количествена сметка на ексел. Липсващите образци са от раздел I Съдържание на документацията на стр. 2, точка 2 ОБРАЗЦИ – липсва образец №1 – опис на представените документи, съдържащи се в офертата, образац Д-4-Искане за плащане на действително извършени работи СМР, образец №Д-6-Акт за изплащане на действително извършени СМР.

Отговор на 1 въпрос:

Количествана сметка е прикачена във вариант WORD, прикачваме я и в EXCEL;

- Липсващите образци от Съдържание на документацията на стр. 2, точка 2 ОБРАЗЦИ –образец №1 – опис на представените документи се съдържа в документацията, прикачваме го, което не води до промяна условията и изискванията;
- Образец Д-4-Искане за плащане на действително извършени работи СМР и образец №Д-6-Акт за изплащане на действително извършени СМР са документи които се изискват при отчитане на действително извършани СМР - прикачваме ги, което не води до промяна условията и изискванията;



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

Въпрос №2

В количествената сметка на ОВК липсва доставка и направа на разпределителен и събирателен колектор - откриваме го само на чертежите?

Отговор на въпрос 2

Оферта трябва да бъде изготвена с количествената сметка, която е публикувана при откриване на процедурата със всички позиции, отразени в нея.

Въпрос №3

Има ли предвидено захранване на част ОВК – топовъздушен апарат и редукиращи блокове, също така за 5 бр. помпи и бойлер

Отговор на въпрос №3

След направена проверка в проектната документация е установено , че ОВК съоръженията са захранени. Да се прегледа проекта по част Ел – табла;

Въпрос №4

За изготвяне на коректна оферта, моля за удължаване на срока за предаване на офертата.

Отговор на въпрос №4

На основание чл. 179, ал. 2 от ЗОП , „Срокът за подаване на оферти се удължава, като се вземе предвид времето необходимо за отразяване на разясненията или промените при подготовката на офертите“

Заличено
чл. 2 ЗЗПД

ИНЗ

КМ

Изготвил: *Николина Михова - Мл.експерт „Управление проекти“*