



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“

Изх. № РР-03-16 (.15.) / 2019 г.

Пловдив, 28.06.2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ
за издаване на Разрешително за водовземане и ползване от повърхностен воден обект

Цел на заявеното използване на водите :	цел на водовземането – пожарогасене цел на ползването - изграждане на нови системи и съоръжения за водовземане от повърхностни води
Водно тяло, в което се предвижда използване на водите :	Водно тяло с код BG3MA800R175 и име „ Река Тополница от язовир Душанци до хвостохранилище Медет “; Воден обект – река Житница. $Q_{\text{ср. мног.}} = 0,067 \text{ м}^3/\text{сек.};$ $10\%Q_{\text{ср. мног.}} = 0,007 \text{ м}^3/\text{сек.};$ $Q_{95\%} = 0,004 \text{ м}^3/\text{сек.};$ Минимално допустим отток: $Q_{\text{мин доп. отток}} = 0,007 \text{ м}^3/\text{сек.} = 7,0 \text{ л/сек.}$
Фактически основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите ПУРБ и ПУРН, имащи отношение към разрешителното, и друга специфична информация, определена в наредбата по чл.135, ал.1, т.1а :	На основание чл. 62, ал. 1 и б, във връзка с чл. 44, ал. 1, чл. 46, ал. 1, т. 1, буква „ж“ и чл. 52, ал.1, т.4 на Закона за водите (ЗВ) и постъпило в Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ (БДИБР) заявление с вх. № РР-03-16/03.06.2019г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане и ползване на повърхностен воден обект – река Житница, с цели: <ul style="list-style-type: none">• цел на водовземането – пожарогасене – обект на водоснабдяване: Петролна база – с. Антон, съгласно чл.44, ал.1 от Закона за водите,• цел на ползването - изграждане на нови системи, реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения за водовземане от повърхностни води, съгласно чл.46, ал.1, т.1, буква „ж“ от Закона за водите, в поземлен имот с идентификатор 00504.114.13 по КККР на с. Антон, община Антон, област София, придружено с изискващите се по чл.60, ал.1, ал.2, ал.3, ал.4, ал.11 и ал.12 от ЗВ данни и документи. При извършената преценка по чл.62, ал.1 от ЗВ е установено, че не са налице основания за отказ. Заявеното искане за водовземане и ползване на повърхностен воден обект – река Житница с цели:<ul style="list-style-type: none">• цел на водовземането – пожарогасене – обект на водоснабдяване: Петролна база – с. Антон, съгласно чл.44, ал.1 от



4000, Пловдив, ул. „Янко Сакъзов“ 35 Тел: (+359) 032 604 720
Факс: (+359) 032 604 721, www.earbd.bg; e-mail: bd_plovdiv@earbd.bg



Закона за водите,

- цел на ползването - изграждане на нови системи, реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения за водовземане от повърхностни води, съгласно чл.46, ал.1, т.1, буква „ж“ от Закона за водите, в поземлен имот с идентификатор 00504.114.13 по КККР на с. Антон, община Антон, област София, попада в границите на зона за защита на водите - чувствителна зона "водосбор на р. Марица" с код BGCSARI06 определена съгласно чл. 119а, ал. 1 т. 3, буква "б" от ЗВ, включена в Раздел 3, точка 3. 3. 2 на ПУРБ на ИБР. Инвестиционното предложение (ИП) не попада в границите на зона за защита на водите (ЗЗВ) по чл. 119а, ал.1, т.5 от ЗВ.

Заявеното искане за водовземане и ползване на повърхностен воден обект - река Житница с цели:

- цел на водовземането – пожарогасене – обект на водоснабдяване: Петролна база – с. Антон, съгласно чл.44, ал.1 от Закона за водите,

- цел на ползването - изграждане на нови системи, реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения за водовземане от повърхностни води, съгласно чл.46, ал.1, т.1, буква „ж“ от Закона за водите.

в поземлен имот с идентификатор 00504.114.13 по КККР на с. Антон, община Антон, област София, попада в обхвата на следните мерки:

➤ В Приложение №1 към Раздел 7 на ПУРБ на ИБР е предвидена мярка с код СА_8 и с наименование: „**Осигуряване на измерване на количеството повърхностни води**“. Действие за изпълнение на мярката СА_8_2: **”Контрол на оттока в участъка след съоръжения за водовземане от повърхностни води и/или съоръжения за регулиране на оттока. Осъществяване на ефективен контрол на водоползването**“. Отговорен за изпълнението на мярката – БДИБР.

➤ В Приложение № 4, към раздел 7 на ПУРБ на ИБР е предвидена мярка: 6. При прилагане на мерките, свързани със строителство, да не се допуска замърсяването на речните легла със строителни материали и гориво-смазочни материали от строителната техника.

Съгласно ПУРБ на ИБР (2016-2021г.) повърхностно водното тяло (ВТ) BG3MA800R175 е определено в умерено екологично състояние и неизвестно химично състояние. Целта за опазване на околната среда за конкретното ВТ (съгласно разпоредбите на Глава X. Раздел III на ЗВ) е постигане на добро състояние по макрозообентос и фитобентос, както и опазване на доброто

	<p>химично състояние и предотвратяване влошаването.</p> <p>Заявеното ползване на повърхностен воден обект - река Житница не попада в район със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН), съгласно Плана за управление на риска от наводнения, приет с Решение №1109/29.12.2016г. на Министерски съвет.</p>
<p><i>Системи и съоръжения, чрез които ще се реализира използването :</i></p>	<p>Инвестиционното намерение предвижда да се извърши водовземане от река Житница с цел осигуряване на необходимите водни количества за пожарогасене, в имота на Петролна база в село Антон, община Антон, област София. Водохващането е проектирано като „алпийски“ тип. Застроеното водно количество е $Q_3 = 0,037 \text{ м}^3/\text{сек.}$, наклонът на речното легло е 4,3%. Състои се от яз, поддържащ постоянно водно ниво на кота 782,47м. Котата на преливане определя дълбочината на водоприемната шахта и входа на рампата имитираща естествено речно корито, осигуряващо миграция на други водни организми, поради липсата на необходимост от изграждане на рибен проход. Ширината на яза е предвидена така, че в тялото му да се побере водоприемната шахта с решетката. Решетката е финна с размери 60/70см.</p> <p>Язът е разположен, непосредствено след стената на съществуващия, който е в много лошо състояние.</p> <p>Решетката, монтирана върху водоприемната шахта пропуска само оразмерителното водно количество за противопожарни нужди $Q_{\text{макс}}=6 \text{ л/сек.}$ При по-голямо водно количество от оразмерителното, разликата прелива над решетката в долния участък на реката. Водоприемната шахтата е с ширина 60см и височина 90см. От края на шахтата започва нов напорен тръбопровод (заменящ стария), към двата резервоара за противопожарни нужди. Новият водопровод е предвиден РЕНД тръби $\Phi 200\text{мм.}$ На 20м от входа на тръбата в шахтата ще се монтира СК $\Phi 200\text{мм.}$, който ще спира водата в случай на авария на тръбопровода и при пълни резервоари. След шахтата за СК, тръбопровода е с дължина 23,9м. От тръбопровода до двата подземни резервоара за противопожарни нужди водата преминава по съществуващ бетонов канал.</p> <p>Водното количество за екологични нужди: $Q_{\text{мин. доп. отток}}= 0,007 \text{ м}^3/\text{сек.}=7,0 \text{ л/сек.}$ се пропуска през рампа имитираща естествено речно корито. Водното количество, преминаващо през яза е твърде малко и не попада в никой от определените по този показател типове „рибен проход“ в ПУРБ-ДР, в следствие на което не е необходимо изграждане на „рибен проход“. Дължината на рампата имитираща естествено речно корито е 9,9м и ще изпълнява функция на крилна дясна стена. Рампата имитираща естествено речно корито има шест басейна с размери 140/100см.</p> <p>След яза се предвижда изграждане на енергогасител от габиони с размери 200/100/100 и 200/50/100 см. Промиването на наносите пред яза ще става при високи води.</p>

<p>Място на ползване, местност, административно-териториална и териториална единица ЕКАТТЕ :</p>	<p>Река Житница, в землището на с. Антон ЕКАТТЕ 00504, община Антон, област София в имот 00504.114.13. Точка на водоземане – река Житница, кота 782,3м: 42° 43' 39.77" N 24° 14' 44.98" E Точка на заустване на отпадъчни води – 1 (север), кота 785,9м: 42° 43' 42.11" N 24° 14' 45.48" E Точка на заустване на отпадъчни води – 2 (юг), кота 773,7м: 42° 43' 34.59" N 24° 14' 43.20" E За издаване на разрешително за ползване на воден обект – река Житница с цел - заустване на отпадъчни води, от заявителя е подадено заявление № РР-07-56/17.11.2020г. в БД ИБР.</p>
<p>Проектни параметри на използването :</p>	<p>Заявените водни количества, съгласно проект за „Пожарна безопасност“ са както следва: $V_{\text{необходим запас}}=1\ 371\ \text{м}^3$, със $Q_{\text{макс}}=6\ \text{л/сек.}$</p>
<p>Условията, при които би могло да се предостави правото на използване на водите :</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Да не извършва водоземане за цели извън разрешените. • Да спазва посочените в разрешителното параметри на водоземането – разрешено водно количество и лимит на ползваната вода, при спазване на всички условия при които е предоставено правото на използване на водите. • Да не възпрепятства разрешаване на други водоземания с по-висок приоритет. • При експлоатацията на обекта да не се нарушава проводимостта на река Житница. • Да се спазват всички условия на разрешително за ползване на воден обект с цел заустване в повърхностни води, във връзка с чл.46, ал.1, т.3 от Закона за водите. • Да осигурява по време на водоземането непрекъснато протичане на минимално допустимия отток от (7 л/сек), необходимо за нормалното функциониране на екосистемите в река Житница. • След утвърждаване на методиката по чл.135, т.1 от Закона за водите, за определяне на минимално допустимия отток в реките, да се направи актуализация на необходимото минимално водно количество за поддържане на нормалното функциониране на екосистемите в района на руслото на река Житница и актуализацията да се представи за одобрение в БД „ИБР“. • Да не нарушава хидравличната непрекъсваемост на реката, позволяваща миграцията на рибите. • Да не допуска замърсяване на околната среда и водите. • С цел да се осигури непрекъснато водно количество в реката, не се разрешава водоземане на водни количества за целите на разрешителното, при протичане на водни количества в

реката, **по-малки или равни на определения минимално допустим отток.**

- В срок от **една година** от влизане в сила на настоящия административен акт, с цел да се осъществява непрекъснат мониторинг на водните количества да се осигурят технически условия за измерване на екологичния отток, след водовземането и съответствието му с размера на минимално допустимия отток. (мярка СА_8 и с наименование: „Осигуряване на измерване на количеството повърхностни води“. Действие за изпълнение на мярката СА_8_2 : "Контрол на оттока в участъка след съоръжения за водовземање и/или съоръжения за регулиране на оттока. Осъществяване на ефективен контрол на водоползването". Отговорен за изпълнението на мярката – БДИБР.)

- В срок от **два месеца** от влизане в сила на настоящия административен акт да се монтира измервателно устройство отговарящо на нормативните изисквания.

- Титулярят на разрешителното следва да **поддържа в изправност измервателното устройство** за целия срок на действие на разрешителното. Не се заплащат ползваните водни количества за пожарогасене. Използваната вода за пожарогасене се доказва с документ, издаден от Регионално звено „ПАБ“.

- Да опазва монтираното измервателно устройство за измерване на ползваните водни обеми за целия период на действие на разрешителното.

- Не се допуска изграждане на отклонения или други съоръжения между водовземното съоръжение и измервателното устройство.

- Ежемесечно да извършва замерване и отчитане на отнетите водни количества, като резултатите се нанасят в специален дневник.

- Да не нарушава обществени интереси и придобити права упражнявани по отношение на водните обекти и водностопанските системи и съоръжения.

- Да уведоми Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ незабавно – при възникване на аварийни условия или предизвикано замърсяване.

- Да уведоми Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ в седемдневен срок за всяка промяна в регистрацията на дружеството.

- Да уведоми Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ незабавно при монтиране на измервателно устройство отговарящо на нормативните изисквания.

- Титулярят на разрешителното е длъжен да допуска по всяко време контролиращия орган до мястото на ползване с оглед извършване на контрол по спазване на условията на

	<p>разрешителното.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Титулярят на разрешителното е длъжен да представя на контролиращия орган необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното ползване и предмета на проверката.
<p>Място за представяне на писмени възражения и предложения от заинтересованите лица:</p>	<p>Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ гр.Пловдив ул.”Янко Сакъзов” №35</p>

ВАСИЛКА ЧОПКОВА

Директор на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“



4000, Пловдив, ул.”Янко Сакъзов” 35 Тел: (+359) 032 604 720
Факс: (+359) 032 604 721, www.earbd.bg; e-mail: bd_plovdiv@earbd.bg

